

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

## ЛИФТЫ

Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации

Lifts. Rules and methods of tests, measurements and checking in exploitation period

МКС 91.140.90

Дата введения 2020-06-01

## Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

**Сведения о стандарте**

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией "Российское лифтовое объединение" (Ассоциация "РЛО"), Обществом с ограниченной ответственностью "Инженерный центр по независимой технической экспертизе эскалаторов и лифтов "НЕТЭЭЛ" (ООО "Инженерный центр "НЕТЭЭЛ")

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 сентября 2019 г. N 122-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт

Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

(Поправка. ИУС N 3-2020), (Поправка. ИУС N 8-2020).

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 октября 2019 г. N 2019 г.\* N 1040-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 34583-2019 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2020 г.

\* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

## 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"*

ВНЕСЕНЫ: поправка, опубликованная в ИУС N 3, 2020 год; поправка, опубликованная в ИУС N 8, 2020 год

Поправки внесены изготовителем базы данных

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящий стандарт разработан в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов", утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824.

Настоящий стандарт устанавливает правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации, порядок проведения технического освидетельствования и обследования лифтов, требования к оформлению результатов проверок, испытаний и измерений.

## 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает правила и методы оценки соответствия лифтов в течение

назначенного срока службы и лифтов, отработавших назначенный срок службы.

## 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 27.002 Надежность в технике. Термины и определения

ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 33605 Лифты. Термины и определения

ГОСТ 33652-2015 Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения

ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов

ГОСТ 34582-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок перед вводом в эксплуатацию

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации ([www.easc.by](http://www.easc.by)) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применены термины по [1], ГОСТ 16504, ГОСТ 27.002, ГОСТ 33605, ГОСТ 33984.1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 применимые требования безопасности:** Обязательные для выполнения требования [1], применяемые с учетом назначения лифта и условий его эксплуатации.

**3.2 назначение лифта:** Указываемое в паспорте назначение лифта (например: грузовой, пассажирский и др.) с учетом специальных требований безопасности, установленных пунктами

2-5 приложения 1 [1] (например: пассажирский, предназначенный для транспортировки пожарных во время пожара и др.).

**3.3 техническое освидетельствование (периодическое техническое освидетельствование):** Оценка соответствия лифта, находящегося в эксплуатации, проводимая периодически с интервалом не реже одного раза в 12 календарных месяцев.

**3.4 техническое освидетельствование (частичное техническое освидетельствование):** Оценка соответствия лифта, находящегося в эксплуатации, проводимая после замены узлов, механизмов, устройств безопасности лифта.

**3.5 взаимосвязанные с [1] стандарты:** Стандарты, включенные в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований [1].

**3.6 данные испытаний:** Регистрируемые при испытаниях значения характеристик свойств объекта и (или) условий испытаний, наработок, а также других параметров, являющихся исходными для последующей обработки.

**3.7 результат испытаний:** Оценка характеристик свойств объекта, установления соответствия объекта заданным требованиям по данным испытаний, результаты анализа качества функционирования объекта в процессе испытаний.

**3.8 технический контроль:** Проверка соответствия объекта установленным техническим требованиям.

**3.9 измерительный контроль:** Контроль, осуществляемый с применением средств измерений.

**3.10 визуальный контроль:** Органолептический контроль, осуществляемый органами зрения.

**3.11 повреждение:** Событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния.

**3.12 дефект:** Каждое отдельное несоответствие объекта требованиям, установленным документацией.

**3.13 исправное состояние (исправность):** Состояние объекта, в котором он соответствует всем требованиям, установленным в документации на него.

**3.14 работоспособное состояние:** Состояние объекта, при котором он способен выполнять требуемые функции.

**3.15 назначенный срок службы:** Календарная продолжительность, при достижении которой эксплуатация объекта может быть продолжена только после принятия решения о возможности продления данного показателя.

**3.16 замена лифта:** Установка (монтаж) в существующую строительную часть (шахту) введенного в эксплуатацию здания или сооружения нового лифта (лифтов), в том числе с сохранением существующих направляющих и элементов их крепления, взамен демонтированного из этой шахты лифта.

Примечание - Технический контроль направляющих и элементов их крепления, в случае их сохранения после демонтажа лифта, осуществляют при периодическом техническом освидетельствовании лифта в соответствии с положениями настоящего стандарта.

## 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Оценка соответствия лифтов в течение назначенного срока службы и лифтов, отработавших назначенный срок службы, осуществляется в следующих формах:

- технического освидетельствования (периодического технического освидетельствования) не реже одного раза в 12 календарных месяцев в период эксплуатации со дня ввода лифта в эксплуатацию;
- технического освидетельствования (частичного технического освидетельствования) в случае замены узлов, механизмов, устройств безопасности лифта, указанных в 5.5.1, в период эксплуатации лифтов;
- обследования лифтов, отработавших назначенный срок службы.

4.2 Оценку соответствия лифта проводит испытательная лаборатория (центр), аккредитованная в установленном порядке.

Владелец лифта обращается в испытательную лабораторию (центр), область аккредитации которой в качестве наименования объекта включает лифты, для заключения договора на проведение оценки соответствия лифта и сообщает ей необходимую информацию, в том числе о лифте:

- адрес объекта установки лифта;
- идентификационный (регистрационный, учетный, заводской или др.) номер лифта;
- месяц и год проведения последнего периодического технического освидетельствования;
- сведения об изготовителе лифта;
- назначение, грузоподъемность, скорость, число остановок и дату ввода лифта в эксплуатацию;
- форму оценки соответствия (техническое освидетельствование, обследование);
- перечень вновь установленных узлов, механизмов, устройств безопасности лифта (в случае частичного технического освидетельствования лифта, проводимого после замены узлов и механизмов лифта).

Заявка на проведение оценки соответствия лифта не требуется.

4.3 Испытательная лаборатория (центр) выполняет работы по проверкам, испытаниям и измерениям при проведении технического освидетельствования и обследования лифтов за

пределами места (мест) осуществления деятельности лаборатории (на объекте эксплуатации лифта) с использованием средств измерений, а также иных технических средств и материальных ресурсов, принадлежащих лаборатории на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования.

## **5 ПРАВИЛА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИФТОВ**

5.1 Владелец лифта обеспечивает организацию проведения оценки соответствия, в том числе доступ специалистов испытательной лаборатории (центра) на объект установки лифта, условия проведения испытаний и измерений по 7.1, предоставление технической документации по 5.4.2, наличие на объекте установки груза, предназначенного для проведения испытаний по Е.4.2.3-Е.4.2.5 приложения Е.

5.2 Квалифицированный персонал, уполномоченный владельцем лифта или квалифицированный персонал организации, осуществляющей техническое обслуживание и (или) ремонт лифта на основании договора с владельцем, обеспечивает выполнение мероприятий по подготовке лифта к оценке соответствия.

Управление лифтом, переключения и иные операции на лифте, необходимые для проведения проверок, испытаний и измерений, осуществляет квалифицированный персонал, уполномоченный владельцем лифта, или квалифицированный персонал организации, осуществляющей техническое обслуживание лифта.

5.3 Испытательная лаборатория (центр) проводит оценку соответствия в сроки, установленные договором.

Оценку соответствия при проведении технического освидетельствования осуществляют специалисты (эксперты) по оценке соответствия лифтов испытательной лаборатории (центра), подтвердившие свою квалификацию в соответствии с требованиями национального законодательства стран, входящих в систему межгосударственной стандартизации, или профессиональными стандартами.

Оценку соответствия при проведении обследования осуществляют специалисты и эксперты по оценке соответствия лифтов испытательной лаборатории (центра), подтвердившие свою квалификацию в соответствии с требованиями национального законодательства стран, входящих в систему межгосударственной стандартизации, или профессиональными стандартами.

### **5.4 Периодическое техническое освидетельствование лифта**

5.4.1 При периодическом техническом освидетельствовании осуществляют:

- проверку наличия технической документации по 5.4.2;
- технический контроль оборудования лифта и установки машинного оборудования лифта;
- проверку функционирования лифта;

- проверку функционирования устройств безопасности лифта;
- испытание (измерение сопротивления) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный контроль и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;
- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;
- испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом.

5.4.2 Специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра) при проведении периодического технического освидетельствования осуществляет:

- проверку наличия паспорта лифта;
- проверку наличия руководства (инструкции) по эксплуатации лифта;
- проверку наличия заключения по результатам обследования лифта, отработавшего назначенный срок службы.

5.4.3 При периодическом техническом освидетельствовании в случае выявления дефектов, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А, они указываются в таблице 1 Акта периодического технического освидетельствования лифта, а в графе "Рекомендации" Акта периодического технического освидетельствования и паспорте лифта специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра) записывает рекомендацию о недопустимости использования лифта по назначению до устранения этих дефектов. Форма Акта периодического технического освидетельствования лифта приведена в приложении Б.

Использование лифта по назначению до устранения дефектов, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации, не допускается.

После устранения дефектов, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта (см. приложение А), указанных в таблице 1 Акта периодического технического освидетельствования лифта, аккредитованная испытательная лаборатория (центр) осуществляет проверку устранения этих дефектов. При положительных результатах проверки (испытания) специалист (эксперт) аккредитованной испытательной лаборатории (центра) делает запись об устранении дефектов в таблице 1 Акта периодического технического освидетельствования и в паспорте лифта.

При периодическом техническом освидетельствовании лифта в случае выявления дефектов более низкого уровня риска, они указываются в таблице 2 Акта периодического технического освидетельствования лифта. Владелец лифта обеспечивает выполнение мероприятий по устранению дефектов в рекомендованные сроки, указанные в таблице 2 Акта периодического технического освидетельствования лифта.

В случае если для устранения дефектов, указанных в таблицах 1 и 2 Акта периодического технического освидетельствования лифта, потребовалась замена узлов, механизмов, устройств безопасности лифта по 5.5.1, испытательная лаборатория (центр) проводит испытания по 5.5.2.

Результаты частичного технического освидетельствования, проводимого после замены узлов, механизмов, устройств безопасности лифта, оформляют по 5.5.3.

5.4.4 Специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверки, испытания и измерения лифта оформляет протокол(ы) испытаний. Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

- наименование и адрес испытательной лаборатории (центра);
- регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра);
- номер и наименование протокола испытаний;
- дату проведения проверок, испытаний и измерений;
- фамилию и инициалы специалиста (эксперта), проводившего проверки, испытания и измерения;
- место проведения проверок, испытаний и измерений (адрес установки лифта);
- идентификационный (регистрационный, учетный, заводской или др.) номер лифта;
- указание на межгосударственный стандарт, содержащий методы проверок, испытаний и измерений;
- сведения об использованных при проведении проверок, испытаний и измерений средствах измерений с указанием их наименования, заводского номера, даты проведения поверки, номера свидетельства о поверке (при наличии) и наименования организации, выполнившей поверку;
- сведения о лифте, содержащие номинальную грузоподъемность, номинальную скорость, число остановок;
- требования, подлежащие контролю при проведении периодического технического освидетельствования, в соответствии с приложением В, а также результаты проверки этих требований;
- данные испытаний (измерений сопротивления) изоляции электрических цепей и электрооборудования, измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта, согласования параметров цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока, а также результаты визуального контроля заземления (зануления) и электрооборудования лифта.

Результаты проверки требований, подлежащих контролю при проведении технического освидетельствования, в протоколе испытаний оформляют в следующем виде.

В строке одной из трех граф таблицы результатов проверки требования ставится символ "V". При этом:

- при выполнении требования символ "V" ставится в строке графы "Требование выполняется";



- при невыполнении требования символ "V" ставится в строке графы "Требование не выполняется". В этом случае в Акте периодического технического освидетельствования лифта отражают конкретные дефекты с указанием величин параметров, не соответствующих установленным требованиям;

- в случае, когда требование неприменимо для данного лифта, символ "V" ставится в строке графы "Требование не применимо".

Каждая страница протокола должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц в протоколе.

Протокол подписывает и заверяет штампом специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверки, испытания и измерения. Исправления в протоколе допускаются, только если они заверены подписью и штампом специалиста (эксперта) испытательной лаборатории (центра), проводившего проверки, испытания и измерения.

Допускается оформлять результаты проверок, испытаний и измерений лифта отдельными протоколами.

Специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверки, испытания и измерения лифта, на основании протокола(ов) испытаний оформляет результаты технического освидетельствования Актом периодического технического освидетельствования лифта. Оригинал Акта периодического технического освидетельствования лифта передают владельцу лифта (уполномоченному представителю владельца лифта).

Испытательная лаборатория (центр) хранит копию (второй экземпляр) Акта периодического технического освидетельствования лифта и оригинал(ы) протокола(ов) испытаний лифта не менее трех лет от даты проведения технического освидетельствования. Допускается хранение копии (второго экземпляра) акта периодического технического освидетельствования лифта и оригинала(ов) протокола(ов) испытаний лифта в электронном виде, заверенных личной подписью специалиста (факсимиле, электронный ключ не допускается). Для изготовления копий вышеуказанных документов или перевода их из рукописного или печатного текста в электронный необходимо использовать специальные устройства (копировальный аппарат, фотоаппарат, телефон, смартфон и др.).

Сведения о проведенном периодическом техническом освидетельствовании лифта и рекомендацию о возможности использования лифта по назначению специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверки, испытания и измерения лифта, записывает в паспорт лифта. Запись осуществляют ручкой (синего, черного цвета). Использование штампов (клише) не допускается. Запись заверяется личной подписью специалиста (факсимиле не допускается).

## **5.5 Частичное техническое освидетельствование лифта**

5.5.1 Лифт при эксплуатации подвергается техническому освидетельствованию (частичному техническому освидетельствованию) после замены следующих узлов, механизмов, устройств безопасности лифта:

- буфера;

- ловителей;

- ограничителя скорости;
- замка двери шахты;
- гидроаппарата безопасности (разрывного клапана);
- шкафа с аппаратами управления или системы управления лифта;
- главного привода, тяговых элементов, канатоведущего шкива или барабана трения лифта с электрическим приводом;
- гидроагрегата, гидроцилиндра, трубопроводов лифта с гидравлическим приводом;
- несущих (ответственных) металлоконструкций кабины, противовеса, уравнивающего устройства кабины согласно перечню ответственных металлоконструкций, указанных в инструкции (руководстве) по эксплуатации изготовителя.

5.5.2 При частичном техническом освидетельствовании после замены узлов, механизмов, устройств безопасности лифта проводят испытания и проверки только вновь установленных устройств безопасности, узлов и механизмов лифта.

Сведения о вновь установленных узлах, механизмах, устройствах безопасности лифта специалист организации, осуществившей замену, записывает в паспорте лифта.

5.5.3 При частичном техническом освидетельствовании специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверки, испытания и измерения лифта, оформляет протокол(ы) испытаний.

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

- наименование и адрес испытательной лаборатории (центра);
- регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра);
- номер и наименование протокола испытаний;
- дату проведения проверок, испытаний и измерений;
- фамилию и инициалы специалиста (эксперта), проводившего проверки, испытания и измерения;
- место проведения проверок, испытаний и измерений (адрес установки лифта);
- идентификационный (регистрационный, учетный, заводской или др.) номер лифта;
- указание на межгосударственный стандарт, содержащий методы проверок, испытаний и измерений;
- сведения об использованных при проведении проверок, испытаний и измерений средствах измерений с указанием их наименования, заводского номера, даты проведения поверки, номера свидетельства о поверке (при наличии) и наименования организации, выполнившей поверку;

- сведения о лифте, содержащие номинальную грузоподъемность и скорость лифта, число остановок лифта;

- требования, подлежащие контролю при проведении частичного технического освидетельствования, в соответствии с приложением Г, а также результаты проверки этих требований;

- данные испытаний (измерений сопротивления) изоляции электрических цепей и электрооборудования, измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта, согласования параметров цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока, а также результаты визуального контроля заземления (зануления) и электрооборудования лифта (в случае замены шкафа с аппаратами управления или системы управления лифта).

Результаты проверки требований, подлежащих контролю при проведении частичного технического освидетельствования, в протоколе испытаний оформляют в следующем виде.

В строке одной из трех граф таблицы результатов проверки требования ставится символ "V". При этом:

- при выполнении требования символ "V" ставится в строке графы "Требование выполняется";

- при невыполнении требования символ "V" ставится в строке графы "Требование не выполняется". В этом случае в Акте частичного технического освидетельствования лифта (см. приложение Д) отражают конкретные дефекты, с указанием величин параметров, несоответствующих установленным требованиям;

- в случае, когда требование неприменимо для данного лифта, символ "V" ставится в строке графы "Требование не применимо".

Каждая страница протокола должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц в протоколе.

Протокол подписывает и заверяет штампом специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверки, испытания и измерения. Исправления в протоколе допускаются, только если они заверены подписью и штампом специалиста испытательной лаборатории (центра), проводившего проверки, испытания и измерения.

Специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверки, испытания и измерения лифта, на основании протокола(ов) испытаний оформляет результаты технического освидетельствования Актом частичного технического освидетельствования лифта по форме, приведенной в приложении Д. Оригинал Акта частичного технического освидетельствования лифта передают владельцу лифта (уполномоченному представителю владельца лифта).

Испытательная лаборатория (центр) хранит копию (второй экземпляр) Акта частичного технического освидетельствования лифта и оригинал(ы) протокола(ов) испытаний лифта не менее трех лет от даты проведения технического освидетельствования. Допускается хранение копии (второго экземпляра) акта частичного технического освидетельствования лифта и оригинала(а) протокола(ов) испытаний лифта в электронном виде, подписанных личной подписью специалиста (факсимиле, электронный ключ не допускается). Для изготовления копий вышеуказанных документов или перевода их из рукописного или печатного текста в

электронный необходимо использовать специальные устройства (копировальный аппарат, фотоаппарат, телефон, смартфон и др.).

Сведения о проведенном частичном техническом освидетельствовании лифта и рекомендацию о возможности использования лифта по назначению специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра), проводивший проверки, испытания и измерения лифта, записывает в паспорт лифта. Запись осуществляют ручкой (синего, черного цвета). Использование штампов (клише) не допускается. Запись заверяется личной подписью специалиста (факсимиле не допускается).

## **5.6 Обследование лифтов**

5.6.1 Обследованию подвергают:

- лифты, отработавшие назначенный срок службы. Обследование лифтов рекомендуется проводить до окончания назначенного срока службы;
- лифты, не отработавшие назначенный срок службы, по инициативе их владельца, а также при временном нахождении их под воздействием факторов, параметры которых превышают предельно допустимые для материала, из которого изготовлены их элементы.

В случае принятия владельцем лифта решения о выводе лифта из эксплуатации на неопределенный срок, а также о демонтаже лифта, обследование лифта допускается не проводить.

Обследование лифтов проводят в соответствии с 5.6.2, 5.6.3.

5.6.2 При обследовании лифта осуществляют:

- проверку соблюдения установленных требований безопасности по ГОСТ 34582-2019 (приложение Г);
- определение состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;
- проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;
- визуальный контроль металлоконструкций каркаса и подвески кабины, каркаса и подвески противовеса, а также направляющих и элементов их крепления;
- испытание (измерение сопротивления) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта.

Оценка соответствия проводится на соблюдение применимых требований безопасности с учетом назначения лифта, условий его эксплуатации в конкретных зданиях и сооружениях.

Результаты проверок, испытаний и измерений оформляют протоколом проверок, испытаний и измерений при обследовании лифта (далее - протокол испытаний).

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

- наименование и адрес испытательной лаборатории (центра);
- регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра);
- номер и наименование протокола испытаний;
- дату проведения проверок, испытаний и измерений;
- фамилию и инициалы специалиста, проводившего проверки, испытания и измерения;
- место проведения проверок, испытаний и измерений (адрес установки лифта);
- идентификационный (регистрационный, учетный, заводской или др.) номер лифта;
- указание на межгосударственный стандарт, содержащий методы проверок, испытаний и измерений;
- сведения об использованных при проведении проверок, испытаний и измерений средствах измерений с указанием их наименования, заводского номера, даты проведения поверки, номера свидетельства о поверке (при наличии) и наименования организации, выполнившей поверку;
- сведения о лифте, содержащие назначение лифта, год изготовления и изготовителя лифта, дату ввода лифта в эксплуатацию, номинальную грузоподъемность и скорость лифта, число остановок лифта, высоту подъема, тип привода лифта и тип привода дверей, наличие (расположение) машинного (блочного или др.) помещения и тип шахты лифта;
- наличие и состояние технической документации на лифт (паспорт лифта, руководство/инструкция по эксплуатации лифта, монтажный/установочный чертеж, принципиальная электрическая схема);
- перечень требований к лифту по ГОСТ 34582-2019 (приложение Г), с указанием структурного элемента и обозначения стандарта, устанавливающего контролируемые требования, а также результаты проверок этих требований;
- результаты проверки состояния оборудования, включая устройства безопасности лифта, металлоконструкции каркаса и подвески кабины, каркаса и подвески противовеса, направляющих кабины и противовеса, элементы крепления направляющих кабины и противовеса;
- данные испытаний (измерений сопротивления) изоляции электрических цепей и электрооборудования, измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта, согласования параметров цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока, а также результаты визуального контроля заземления (зануления) и электрооборудования лифта;
- выявленные при обследовании лифта невыполненные требования, предъявляемые к лифту, установленные взаимосвязанными с [1] стандартами, дефекты, с указанием величин параметров, не соответствующих установленным требованиям, а также повреждения, износ, коррозию оборудования лифта;
- данные испытаний:

- а) величину среднего ускорения (замедления) кабины лифта при экстренном торможении;
- б) величину рабочей скорости кабины;
- в) величину скорости срабатывания ограничителя скорости;
- г) величину освещенности кабины на аппаратах управления;
- д) величину освещенности кабины на высоте 1 м над уровнем пола;
- е) величину освещенности аварийного освещения кабины;
- ж) внутренние размеры купе кабины (ширину, глубину, высоту).

В протокол испытаний допускается включать дополнительно другие данные испытаний.

Результаты проверки требований к лифту в протоколе испытаний оформляют в следующем виде.

В строке одной из трех граф таблицы результатов проверки требования ставится символ "V".  
При этом:

- при выполнении требования символ "V" ставится в строке графы "Требование выполняется";
- при невыполнении требования символ "V" ставится в строке графы "Требование не выполняется";
- в случае, когда требование неприменимо для данного лифта символ "V" ставится в строке графы "Требование не применимо".

Данные испытаний в протоколе оформляют с указанием величины и единицы измерения.

Каждая страница протокола должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц в протоколе.

Протокол подписывает и заверяет штампом специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверки, испытания и измерения. Исправления в протоколе допускаются, только если они заверены подписью и штампом специалиста испытательной лаборатории (центра), проводившего проверки, испытания и измерения.

Допускается оформлять результаты проверок, испытаний и измерений при обследовании лифта отдельными протоколами.

Оформленный протокол проверок, испытаний и измерений при обследовании лифта передают эксперту по оценке соответствия лифтов испытательной лаборатории (центра). Эксперт по оценке соответствия лифтов на основании анализа информации, указанной в протоколе проверок, испытаний и измерений при обследовании лифта, оформляет заключение по результатам обследования лифта, отработавшего назначенный срок службы.

5.6.3 Заключение по результатам обследования лифта, отработавшего назначенный срок службы, должно содержать следующую информацию:

- сведения о лифте, владельце (заявителе), испытательной лаборатории (центра) и квалифицированном персонале испытательной лаборатории (центра), проводившем обследование лифта;
- сведения о документах, рассмотренных в процессе обследования;
- сведения об использованных при проведении обследования средствах измерений с указанием их наименования, заводского номера, даты проведения поверки, номера свидетельства о поверке и наименования организации, выполнившей поверку;
- перечень выявленных при обследовании лифта невыполненных требований к лифту, установленных взаимосвязанными с [1] стандартами, дефектов с указанием величин параметров, не соответствующих установленным требованиям, а также повреждений, износа, коррозии оборудования лифта;
- результаты проверки комплектности технической документации на лифт (паспорт лифта, руководство/инструкция по эксплуатации лифта, монтажный/установочный чертеж, принципиальная электрическая схема) требованиям, установленным [1] и взаимосвязанных с [1] стандартов;
- необходимые мероприятия (в том числе модернизация лифта, при необходимости ее выполнения) и сроки выполнения мероприятий по обеспечению соответствия лифта требованиям [1];
- условия и возможный срок продления использования лифта с рекомендациями по модернизации или замене лифта не позднее окончания срока продления использования лифта.

Заключение рассматривает и утверждает руководитель (заместитель руководителя) испытательной лаборатории (центра), проводившей обследование лифта.

Заключение прошнуровывают и опечатывают (с указанием числа страниц).

Оригинал заключения по результатам обследования лифта, отработавшего назначенный срок службы, передают владельцу лифта (уполномоченному представителю владельца лифта, заявителю).

Испытательная лаборатория (центр) хранит копию (второй экземпляр) заключения по результатам обследования лифта, отработавшего назначенный срок службы, и оригинал протокола проверок, испытаний и измерений при обследовании лифта не менее трех лет, считая от даты утверждения заключения. Допускается хранение отсканированных заключений по результатам обследования лифта, отработавшего назначенный срок службы, и протокола проверок, испытаний и измерений при обследовании лифта в электронном виде, подписанных личной подписью специалиста (факсимиле, электронный ключ не допускается). Для изготовления копий вышеуказанных документов или перевода их из рукописного или печатного текста в электронный необходимо использовать специальные устройства (копировальный аппарат, фотоаппарат, телефон, смартфон и др.).

Сведения о проведенном обследовании лифта и возможный срок продления использования лифта специалист (эксперт) испытательной лаборатории (центра) записывает в паспорт лифта. Запись осуществляют ручкой (синего, черного цвета). Использование штампов (клише) не

допускается. Запись заверяется личной подписью специалиста (факсимиле не допускается).

## **6 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИФТОВ**

Для оценки соответствия лифтов применяют методы в соответствии с приложением Е.

6.1 При периодическом техническом освидетельствовании проводят:

- проверку комплектности технической документации по 5.4.2;
- технический контроль по Е.1 (приложение Е);
- проверку функционирования лифта по Е.2 (приложение Е);
- испытания лифта по Е.3.1, Е.4.1 (приложение Е);
- испытания электрооборудования лифта по Е.3.1.4 (приложение Е).

6.2 При частичном техническом освидетельствовании лифта проводят:

- проверку комплектности технической документации на вновь установленные устройства безопасности лифта, узлы и механизмы лифта;
- испытания вновь установленных узлов, механизмов, устройств безопасности лифта по Е.3.2, Е.4.2 (приложение Е);
- испытания электрооборудования лифта по Е.3.1.4 (приложение Е), в случае замены шкафа с аппаратами управления или системы управления лифта.

6.3 При обследовании лифта проводят:

- проверку комплектности технической документации;
- технический контроль по Е.1 (приложение Е);
- проверку функционирования лифта по Е.2 (приложение Е);
- испытания лифта по Е.3.1, Е.4.1 (приложение Е);
- испытания электрооборудования лифта по Е.3.1.4 (приложение Е).

6.4 При испытаниях и техническом контроле используют следующие виды контроля:

- а) визуальный контроль;
- б) измерительный контроль.

При измерительном контроле используют метод прямых измерений.



## **7 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК, ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ**

7.1 Проверки, испытания и измерения проводят при показателях среды в помещениях или в пространствах для размещения машинного оборудования (шахте, машинном, блочном помещениях и др.), в том числе температуре и относительной влажности воздуха, находящихся в пределах, установленных в паспорте и (или) руководстве по эксплуатации лифта.

7.2 Испытания и измерения прекращают или приостанавливают при возникновении аварийной ситуации, угрожающей безопасности лиц, участвующих в проверках, испытаниях и измерениях. Продолжение испытаний и измерений допускается только после устранения причин, вызвавших их прекращение или приостановку.

## **8 ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ**

8.1 При проведении проверок, испытаний и измерений должны использоваться средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку.

8.2 Груз (грузы), используемый для испытаний лифта, не является эталоном, средством измерений или испытательным оборудованием и не подлежит калибровке, градуировке и поверке. Вес (масса) груза может быть указана на самом грузе, на упаковке или в сопроводительной документации.

## **9 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ**

9.1 Обеспечение безопасных условий проведения испытаний и измерений при техническом освидетельствовании лифта возлагают на квалифицированный персонал, уполномоченный владельцем лифта.

9.2 Специалисты испытательной лаборатории (центра) и квалифицированный персонал, принимающий участие в проведении технического освидетельствования или обследования лифта, должны руководствоваться требованиями по охране труда.

9.3 При выявлении нарушений, влияющих на безопасность проведения испытаний и измерений, работы на лифте должны быть прекращены. Продолжение испытаний и измерений допускается только после устранения выявленных нарушений.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ). ПЕРЕЧЕНЬ ДЕФЕКТОВ, СОЗДАЮЩИХ НЕДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ РИСКА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТА

Приложение А  
(обязательное)

Дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта:

1 Не соблюдаются требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (см. 5.4.2), а именно:

- лифт, отработавший назначенный срок службы, используется по назначению без проведения обследования.

2 Несоответствие оборудования лифта и установки оборудования лифта установленным требованиям (приложение Е, Е.1), а именно:

а) отсутствуют двери в дверных проемах шахты, помещений и пространств для машинного оборудования лифта;

б) не соблюдаются установленные требования по обеспечению безопасности обслуживающего персонала, находящегося на крыше кабины и в приямке лифта, оборудованного лебедкой с канатоведущим шкивом или барабаном трения;

в) износ тяговых и уравнивающих элементов превышает установленные руководством (инструкцией) по эксплуатации нормы браковки;

г) имеется возможность прикосновения (доступа) к движущимся частям и оборудованию лифта (за исключением аппаратов управления, расположенных в кабине), расположенного в шахте и пространствах для машинного оборудования лифта, пользователей и посторонних лиц.

3 Несоответствие функционирования лифта руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя (приложение Е, Е.2), а именно:

а) не происходит реверсирование автоматических дверей при нахождении в дверном проеме препятствия (при наличии);

б) отсутствует (не работает) двусторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения обслуживающего персонала (помещение, диспетчерский пункт);

в) отсутствует (не работает) двусторонняя связь между пассажиром в кабине лифта и обслуживающим персоналом, находящимся около панели управления лифта без машинного помещения;

г) отсутствуют средства и (или) меры для эвакуации пассажиров, в том числе отсутствует возможность перемещения кабины при отключении основного источника электропитания лифта;

д) не работает устройство, контролирующее перегрузку кабины и предотвращающее движение кабины при размещении в ней груза, массой превышающей номинальную грузоподъемность лифта на 10% (при наличии);

е) не работает устройство, контролирующее загрузку кабины у пассажирского лифта с распашными дверями со смешанным управлением.

4 Несоответствие функционирования устройств безопасности лифта установленным требованиям (приложение Е, Е.4.1), а именно:

а) ограничитель скорости не срабатывает, если скорость движения кабины (противовеса, уравновешивающего груза) вниз превысит номинальную скорость более чем на значение, указанное на табличке ограничителя скорости;

б) ловители не останавливают и не удерживают на направляющих движущуюся вниз кабину (противовес, уравновешивающий груз) при проверке функционирования ловителей по Е.4.1.2;

в) отсутствует масло в гидравлическом буфере;

г) имеется возможность открыть дверь шахты снаружи шахты без применения специального ключа, предусмотренного изготовителем;

д) имеется возможность открыть дверь кабины изнутри кабины у лифта с автоматическими дверями кабины, в случае если горизонтальное расстояние между внутренней поверхностью шахты и порогом кабины, обрамлением дверного проема шахты и ближней створкой раздвижных дверей кабины превышает расстояние, установленное нормативными требованиями;

е) электрические устройства безопасности, указанные в паспорте лифта, не функционируют в соответствии с установленными требованиями;

ж) электрические устройства безопасности, указанные в паспорте лифта, при срабатывании не размыкают цепь безопасности и не предотвращают пуск электродвигателя главного привода или не вызывают его остановку;

и) отсутствует устройство безопасности, указанное в паспорте лифта;

к) функционирование разрывного клапана не соответствует требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации изготовителя.

5 Невыполнение требований к изоляции электрических цепей и электрооборудованию лифта, к заземлению (занулению) электрооборудования лифта (приложение Е, Е.3.1.4), а именно:

- имеется доступ пользователей и посторонних лиц к частям лифта, находящимся под напряжением более 42 В переменного тока или более 60 В постоянного тока.

6 Отрицательные результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) (приложение Е, Е.3.1.1), а именно:

а) при проведении испытания лифта по Е.3.1.1 не происходит остановка кабины в зоне точной остановки верхнего этажа;

б) при испытании по Е.3.1.1 происходит подъем (подтягивание) кабины.

7 Отрицательные результаты испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом (приложение Е, Е.3.1.2), а именно:

- тормоз не останавливает привод при проведении испытания лифта по Е.3.1.2 (приложение Е).

8 Отрицательные результаты испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом (приложение Е, Е.3.1.3), а именно:

а) имеется нерегламентируемая течь масла из гидроцилиндра и трубопровода гидропривода лифта при проведении испытания лифта по Е.3.1.3 (приложение Е);

б) разрывной клапан срабатывает позже момента увеличения скорости движения кабины вниз на величину, на 0,3 м/с превышающую номинальную скорость при проведении испытания лифта по Е.4.2.5 (приложение Е).

## **ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ). АКТ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИФТА**

Приложение Б  
(рекомендуемое)

" " 20 г.

\_\_\_\_\_

Мною, специалистом  
(экспертом)

\_\_\_\_\_

в присутствии представителя специализированной организации,  
предъявившей лифт,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца  
лифта

---

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34582.

Идентификационный номер лифта (регистрационный, заводской,  
учетный и др.)

Адрес  
установки: г.

---

ГОСТ 34583—2019 Приложение Е (обязательное) Методы проведения проверок, измерений и испытаний Е.1 Технический контроль Проводят визуальный контроль и измерительный контроль оборудования лифта и установки машинного оборудования лифта. При этом контролируют: • наличие освещения этажных площадок перед дверями шахты лифта; • наличие правил пользования лифтом и табличек с номерами телефонов для экстренной связи; • состояние ограждения шахты на предмет отсутствия повреждений; • состояние порогов и обрамлений проемов дверей шахты и кабины; • состояние ограждения дверей шахты и кабины на предмет отсутствия повреждений, коррозии; • состояние раздвижных решетчатых дверей кабины на грузовых лифтах, оборудованных такими дверями, а также измеряют просвет между полосами закрытой двери; • зазоры между сомкнутыми створками автоматических раздвижных дверей шахты и кабины в местах притвора, между створками и порогами порталов, а также между лицевыми поверхностями створок и обвязками дверного проема; • наличие перекрытия створками автоматических раздвижных дверей шахты и кабины обвязки дверного проема; • наличие информации о нахождении кабины на этаже для лифтов, оборудованных распашными дверями шахты; • крепление постов управления в кабине и на этажах, а также состояние постов управления на предмет отсутствия повреждений постов управления и кнопок; • состояние и функционирование указателей направления движения кабины и указателя местоположения кабины (при их наличии); • состояние ограждения кабины (стены, пол, потолок) на предмет отсутствия повреждений; • крепление щитов ограждения кабины, а также наличие и крепление поручня в кабине лифта, ограждение которой выполнено из многослойного стекла; • наличие и крепление поручня, откидного сиденья (при наличии), зеркала в кабине пассажирского лифта по ГОСТ 33652—2015 (подпункт 5.3.2) для лифтов, введенных в эксплуатацию в соответствии с требованиями [1]; • наличие вентиляционных отверстий в ограждении кабины со сплошными дверями; • состояние светильников в кабине лифта; • наличие рабочего и аварийного освещения кабины; • наличие освещения площадки перед входом в помещение, в котором размещено машинное оборудование лифта; • наличие и состояние лестницы для входа в машинное помещение, а также оснащенность лестницы перилами (при необходимости); • состояние двери

машинного помещения, в том числе наличие замка, запирающего дверь машинного помещения;• наличие освещения и исправность действия выключателей цепей освещения машинного помещения (для лифтов с машинным помещением) и шахты лифта, а также наличие освещения устройств и панелей управления(для лифтов без машинного помещения);- наличие и состояние розеток питания в пространствах для машинного оборудования и блочном помещении лифтов, введенных в эксплуатацию в соответствии с требованиями [1];- состояние ограждения (пол, потолок, стены, окна) машинного помещения (для лифтов с машинным помещением);- наличие запираемого шкафа (для лифтов без машинного помещения, в том числе для гидравлического лифта), в котором размещено машинное оборудование лифта:- отсутствие оборудования и коммуникаций, не относящихся к лифту. за исключением оборудования, указанного в ГОСТ 33984.1—2016 (подпункт 5.2.1.2.1);- состояние грузоподъемного устройства (балок) (при их наличии), в том числе наличие надписи с указанием грузоподъемности устройства (балок):- состояние люка для производства ремонтных работ (при его наличии), в том числе наличие замка на люке;• наличие и состояние главного выключателя (вводное устройство, автоматический выключатель или аналогичные устройства с ручным приводом);• возможность блокировки главного выключателя в отключенном положении во избежание непреднамеренного включения лифтов, введенных в эксплуатацию в соответствии с требованиями [1];

ГОСТ 34583—2019• состояние вводного устройства (для лифтов, оборудованных вводным устройством);• состояние электрооборудования, установленного в шкафу управления, наличие и исправность щитового ограждения и створок дверей шкафа управления, замков на дверях шкафа управления и наличие ключей отзамков;• состояние аппаратов управления и переключателей, отсутствие заеданий при их включении или переключении;• соответствие номиналов предохранителей, автоматических выключателей токам, указанным изготовителем лифта;• крепление проводов на клеммных наборах (рейках), разъемов силовой цепи, цепи управления, безопасности и сигнализации;• состояние контакторов (пускателей) силовой цепи, наличие хода подвижных контактов, а также соответствие зазоров в силовых и блокировочных контактных группах (провал, раствор) руководству (инструкции) по эксплуатации;• наличие устройства для ручного растормаживания лебедки, предусматривающей ручное перемещение кабины. а также возможность растормозить лебедку этим устройством;• возможность перемещения кабины при отключении основного источника электропитания лифта;• состояние тормозного шкива на предмет отсутствия износа, трещин, сколов, масла на рабочей поверхности тормозного шкива (при возможности осуществления такого контроля);• состояние тормоза лебедки и крепление элементов тормоза (при возможности осуществления такого контроля);• зазоры между тормозными накладками и поверхностью тормозного шкива (при возможности осуществления такого контроля);• состояние и крепление канатоведущего шкива (барабана трения, отводных, направляющих блоков);• состояние и крепление редуктора лебедки (при наличии редуктора);• состояние и крепление электродвигателя (при возможности осуществления такого контроля);• уровень масла в редукторе лебедки, отсутствие недопустимой течи масла через уплотнения редукторалебедки (при наличии редуктора лебедки);• уровень масла в гидроагрегате для лифтов с гидравлическим приводом.• наличие ограждения канатоведущего шкива, барабана трения (при необходимости) и свободных концов валов редуктора и электродвигателя, а также соответствие окраски неогражденных вращающихся частей лебедки;• наличие на лебедке устройств, исключающих возможность спадания тяговых элементов с приводных и направляющих элементов (при необходимости);• наличие зазора между тяговыми элементами и кромками отверстий для их пропускания через ограждение(пол. стены) машинного помещения;• состояние ограничителя скорости, его рамы, а также наличие таблички на ограничителе скорости (для лифтов, оборудованных ограничителем скорости). Для лифтов, введенных в эксплуатацию в соответствии с требованиями [1]. также контролируют наличие мер для предотвращения спадания канатов и цепей с ограничителя скорости и его натяжного устройства;• состояние концевого выключателя, а также устройства для его выключения;• состояние привода дверей кабины;• состояние механизма включения реверса привода дверей (для лифтов, оборудованных таким механизмом);• состояние выключателя, контролирующего закрытие двери кабины;• состояние кареток створок автоматической двери кабины и их роликов, в том числе крепление осей роликов к кареткам и крепления створок двери кабины к кареткам;• состояние механических отводок (механической отводки), а также вертикальность их установки в двухплоскостях;• состояние каркаса (рамы) кабины;• состояние башмаков кабины, а также состояние вкладышей башмаков;• величины зазоров между рабочими поверхностями вкладышей башмаков и направляющих;• состояние подвески кабины;• состояние устройства, контролирующего относительное перемещение или обрыв тяговых элементов и соответствие его установке руководству (инструкции) по эксплуатации (при наличии данного устройства);• состояние ловителей, механизма включения ловителей, а также состояние выключателя, контролирующего срабатывание ловителей (для лифтов, оборудованных ловителями);• возврат ловителей в

исходное положение после их срабатывания (для лифтов, оборудованных ловителями);• крепление каната ограничителя скорости к рычагу механизма включения ловителей (для лифтов, оборудованных ловителями и ограничителем скорости);• состояние перил на крыше кабины (при их наличии);• состояние датчиков системы позиционирования;• наличие ремонтной телефонной или другой двусторонней связи;

ГОСТ 34583—2019• наличие на крыше кабины двусторонней переговорной связи с помещением для обслуживающего персонала. для лифтов, введенных в эксплуатацию в соответствии с требованиями [1];- состояние направляющих кабины и противовеса и крепление направляющих к кронштейнам в прижимах, а также крепление кронштейнов к закладным деталям (или поясам), крепление стыков направляющих и наличие смазки (при необходимости) на рабочих поверхностях направляющих;• горизонтальное расстояние между торцами направляющих;- состояние элементов портала двери шахты (верхней и нижней балок, стояков) и крепление портала к закладным деталям;• запирание и отпирание двери шахты, а также автоматическое закрытие и запирание двери шахты, приоткрытие кабины в зоне отпирания, для лифтов, оборудованных автоматическими раздвижными дверями;- состояние и работу автоматических замков двери шахты;• состояние и крепление выключателей, контролирующего запирание автоматических замков двери шахты;- состояние и крепление выключателей, контролирующего закрытие двери шахты (при их наличии);• состояние линеек, кареток, роликов дверей шахты и их крепление;• состояние нижних упоров («башмачков») дверей шахты и их крепление к створкам;• состояние порогов, фартуков под порогами дверей шахты и их крепление;- боковые и торцевые зазоры между роликами автоматических замков двери шахты и механическими отводками двери кабины;• состояние каркаса (рамы) противовеса и крепление его составных элементов;- состояние башмаков и вкладышей башмаков противовеса, их крепление к раме противовеса, а также величины зазоров между рабочими поверхностями вкладышей башмаков и направляющих;• состояние подвески противовеса, в том числе износ тяг подвески противовеса, износ кромок отверстий (для пропуска тяг) в горизонтальной пластине верхней балки противовеса, целостность пружин подвески, наличие стопорных шайб, шплинтов и контргаек на всех элементах подвески противовеса для лифтов, оборудованных пружинной подвеской;• состояние направляющих блоков полиспастной подвески противовеса;- состояние грузов, входящих в состав противовеса, а также крепление грузов в каркасе противовеса;• наличие освещения шахты лифта и приямка;- состояние тяговых элементов лифта, каната (цепи, ремня), ограничителя скорости лифта, на предмет отсутствия превышения норм их браковки;- состояние уравнивающих элементов лифта;• состояние приямка и нижней части шахты;• наличие и состояние лестницы (скоб) для входа в приямок глубиной более 900 мм. а также наличие и состояние двери для доступа в приямок глубиной более 2500 мм;• состояние гидроцилиндра и трубопровода лифта (включая фитинги) с гидравлическим приводом. в том числе на предмет отсутствия внешней утечки рабочей жидкости по всей длине трубопровода, а также в местах крепления;- состояние буферов кабины и противовеса, их крепление, а также вертикальность установки буферов для лифтов, оборудованных буферами;• расстояние от рабочей поверхности буфера для лифтов, оборудованных буферами;• состояние и крепление выключателя, контролирующего возврат плунжера энергорассеивающего буфера в исходное положение после снятия нагрузки с буфера;• состояние рамы и блока натяжного устройства каната, ограничителя скорости, а также состояние и крепление выключателя, контролирующего обрыв или вытяжку каната, ограничителя скорости, для лифтов, оборудованных ограничителем скорости;• состояние рамы и блока натяжного устройства уравнивающих канатов, а также крепление выключателя, контролирующего натяжение уравнивающих канатов, для лифтов, оборудованных таким устройством;• состояние устройства, ограничивающего подскок натяжного устройства уравнивающих канатов, а также состояние выключателя, контролирующего срабатывание этого устройства, для лифтов, оборудованных таким устройством;- состояние и крепление выключателя, установленного в шахте лифта (кнопка «Стол» в приямке, выключатель приямка и др.), а также наличие символов, обозначающих коммутационное состояние выключателя;• наличие и состояние розеток питания в приямке лифтов, введенных в эксплуатацию в соответствии с требованиями [1];- состояние рамы пола кабины и фартука под порогом кабины. При обследовании лифта также проводят проверку соответствия лифта требованиям, установленным взаимосвязанными с (1) стандартами (см. ГОСТ 34582—2019. приложение Г).Е.2 Проверка функционирования лифта При проверке функционирования лифта контролируют работу лифта во всех режимах, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации, а также работу привода лифта, дверей шахты, кабины, привода дверей. сигнализации, связи, диспетчерского контроля, освещения.

ГОСТ 34583—2019а) трехкратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя;б) трехкратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратозависимей от тока характеристикой;в) трехкратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратозависимой от тока характеристикой;г) 1.1 верхнего значения тока срабатывания мгновенно действующего расцепителя (отсечки).Е.3J Испытания при проведении частичного технического освидетельствованияЕ.3.2.1 В случае замены канатопроводящего шкива (барабана трения) лифта с электрическим приводомпроводят:• проверку соответствия сведений о канатопроводящем шкиве (барабане трения), указанных в паспорте лифта,фактически установленному канатопроводящему шкиву (барабану трения);• визуальный контроль канатопроводящего шкива (барабана трения) на предмет отсутствия дефектов:• проверку хрепления канатопроводящего шкива (барабана трения);• испытания в соответствии с Е.3.1.1 (приложение Е);Е.3.2.2 В случае замены гидроагрегата, гидроцилиндра, трубопровода лифта с гидравлическим приводомпроводят:• проверку соответствия сведений о гидроагрегате, гидроцилиндре, трубопроводе лифта, указанных впаспорте гафта. фактически установленному гидроагрегату, гидроцилиндру, трубопроводу:• визуальный контроль гидроагрегата, гидроцилиндра, трубопровода лифта на предмет отсутствия дефектов (трещин, сколов, коррозии, задиров, царапин на плунжере гидроцилиндра и др.);• проверку крепления гидроагрегата, гидроцилиндра, трубопровода и их элементов:• проверку уровня масла в гидроагрегате:• испытания в соответствии с Е.3.1.3 (приложение Е).Е.3.2.3 В случае замены несущих (ответственных) металлоконструкций кабины, противовеса, уравнивающего устройства, подъемного механизма, тяговых элементов проводят:• проверку соответствия сведений об оборудовании лифта, указанных в паспорте лифта, фактически установленному оборудованию;• проводку нагмчия документа. подтверждающего качество тяговых элементов (в случае замены тяговыхэлементов):• проводку (расчет) коэффициента запаса прочности тяговых элементов (в случае замены тяговых эле-ментов);• визуальный контроль вновь установленного оборудования лифта на предмет отсутствия дефектов (трещин. сколов, коррозии, обрывов проволок тяговых канатов и др.);• проводку крепления вновь установленного оборудования лифта и его элементов:• проводку уровня масла в редукторе лебедки (в случае замены редукторной лебедки);• проводку соответствия расстояния между опорной плитой противовеса и буфером расстоянию, указанномуна монтажном чертеже (в случае замены тяговых элементов):• испытания замененного оборудования лифта.Испытание проводят посредством отключения питания электродвигателя и тормоза при движении кабинывниз на рабочей скорости с грузом, масса которого на 25 % превышает номинальную грузоподъемность лифта.Тормоз должен остановить привод.После испытания проводят визуальный контроль металлоконструкций и несущих элементов кабины, тяговыхэлементов, деталей подвески (опоры) кабины, противовеса (уравнивающего груза). Повреждения и остаточная деформация металлоконструкций и несущих элементов кабины, тяговых элементов, деталей подвески (опоры)кабины, противовеса (уравнивающего груза) после проведения испытания не допускаются.В случае замены тяговых элементов или лебедки с канатопроводящим шкивом (барабаном трения) также проводят испытание по Е.3.1.1 (приложение Е).Е.3.2.4 В случае замены шкафа или системы управления проводят:• проводку соответствия сведений об оборудовании лифта, указанных в паспорте лифта, фактически установленному оборудованию;• визуальный контроль вновь установленного оборудования лифта;• испытание электрооборудования лифта по Е.3.1.4 (приложение Е);• проводку функционирования лифта во всех режимах, предусмотренных инструкцией (руководством) поэксплуатации изготовителя лифта.Е.4 Проверка функционирования устройств безопасности лифтаЕ.4.1 Проверка функционирования устройств безопасности лифта при проведении периодического технического освидетельствования и обследования лифтаПроверке функционирования подлежат следующие устройства безопасности лифта:• ограничитель скорости;• буфер;• ловители;

ГОСТ 34583—2019• замок двери шахты;• разрывной клапан гидравлического лифта;• электрические устройства безопасности.При проведении проверки контролируют соответствие сведений об устройстве безопасности, указанныха паспорте и сертификате соответствия (при наличии сертификата соответствия), фактически установленнымустройствам безопасности лифта.При проведении обследования лифта, отработавшего назначенный срок службы, функционированиеустройств безопасности проверяют на соответствие требованиям, установленным взаимосвязанными с [1]стандартами.Е.4.1.1 При проверке функционирования ограничителя скорости лифта проводят;- проверку срабатывания ограничителя скорости при движении лифта со скоростью, находящейся в пределах. установленных нормативной документацией;• проверку способности приведения 8 действие ловителей;• проверку срабатывания электрических устройств безопасности ограничителя скорости по ГОСТ 33984.1—2016 {подпункт 5.6.2.2.1.6. перечисление а) и. 8 случае необходимости, по ГОСТ 33984.1—2016 (подпункт 5.6.2.2.1.6.перечисление б) (в случае их наличия);- проверку наличия таблички со



сведениями, установленными нормативной документацией. Е.4.1.2 При проверке функционирования ловителей проводят:• проверку срабатывания ловителей, остановку и удержание на направляющих движущейся кабины (противовеса);- проверку автоматического возврата ловителей а исходное положение после перемещения кабины (противовеса);• проверку срабатывания электрического устройства безопасности ловителей.- проверку наличия таблички со сведениями, установленными нормативной документацией (при наличии данных требований). Проверку функционирования ловителей кабины и противовеса проводят при незагруженной кабине на рабочей скорости лифта, но не более 0.71 м/с (для лифтов, оборудованных односкоростным нерегулируемым приводом). или на скорости, предусмотренной для движения в режиме «Ревизия» (для лифтов, оборудованных двухскоростным нерегулируемым приводом, и лифтов, оборудованных регулируемым приводом). Допускается проводить проверку функционирования ловителей кабины и противовеса при незагруженной кабине вручную, от штурвалалебедки (для лифтов, оборудованных лебедкой со штурвалом). Повители должны останавливать и удерживать на направляющих движущуюся вниз кабину (противовес). При проверке функционирования ловителей кабины на рабочей скорости возможное снятие кабины ловителей за счет подскока противовеса не является браковочным показателем. Повители, приводимые в действие от ограничителя скорости и устройства, срабатывающего от обрыва или слабины тяговых элементов, могут проверяться только от действия ограничителя скорости. Е.4.1.3 При проверке функционирования энергорассеивающих (гидравлических) буферов проводят:- проверку уровня масла в гидравлическом буфере;• проверку возврата плунжера гидравлического буфера после снятия с него нагрузки;• проверку срабатывания электрического устройства безопасности гидравлического буфера;• проверку наличия таблички со сведениями, установленными нормативной документацией. Проверку функционирования буферов кабины и противовеса проводят при незагруженной кабине на рабочей скорости лифта, но не более 0.71 м/с (для лифтов, оборудованных односкоростным нерегулируемым приводом), или на скорости, предусмотренной для движения в режиме «Ревизия» (для лифтов, оборудованных двухскоростным нерегулируемым приводом, и лифтов, оборудованных регулируемым приводом). Допускается проводить проверку функционирования буферов кабины и противовеса при незагруженной кабине вручную, от штурвала лебедки (для лифтов, оборудованных лебедкой со штурвалом). Е.4.1.4 При проверке функционирования энергонакопительных (пружинных, полиуретановых) буферов проводят:• визуальный контроль состояния энергонакопительных буферов;• проверку соответствия их размеров монтажному чертежу;• проверку наличия табличек со сведениями, установленными нормативной документацией (при наличии данных требований). Е.4.1.5 При проверке функционирования замков двери шахты проводят:- проверку работы замков двери шахты:• проверку возможности движения кабины только после перемещения запирающего элемента автоматического замка двери шахты в ответную часть замка на расстояние не менее, чем установлено нормативной документацией;• проверку срабатывания электрического устройства безопасности автоматического замка:- проверку наличия таблички со сведениями, установленными нормативной документацией (при наличии данных требований).

ГОСТ 34583—2019 Е.4.1.6 При проверке функционирования разрывного клапана на гидравлическом лифте проводят. • проверку крепления разрывного клапана:• визуальный контроль разрывного клапана:• проверку функционирования разрывного клапана без загрузки кабины грузом в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации изготовителя. Е.4.1.7 Проверка функционирования электрических устройств безопасности При проверке контролируют следующие электрические устройства безопасности:• контроля перехода кабиной лифта крайних этажных площадок (концевые выключатели):• контроля захкрытия двери шахты:• контроля натяжения ремней:• контроля захкрытия створки двери шахты, не оборудованной замком:• контроля захкрытия двери шахты для технического обслуживания оборудования, аварийной двери или смотрового люка в шахте:• контроля захкрытия двери кабины:• контроля запираения замка аварийной двери или люка кабины:• для остановки лифта (выключатель, кнопка «Стоп»);• контроля обрыва или относительного перемещения тяговых элементов:• контроля обрыва или вытяжки каната ограничителя скорости:• контроля натяжения уравнивающих канатов:• контроля срабатывания устройства, ограничивающего подскок натяжного устройства уравнивающих канатов:• контроля положения съемного устройства для ручного перемещения кабины (положения съемного штурвала);• отключения цепей управления из шахты:• отключения цепей управления из блочного помещения:• контроля положения блокировочного устройства:• контроля положения механических устройств для остановки кабины:• контроля положения складного ограждения на крыше кабины. • контроля положения складного щита под порогом кабины:• контроля положения механизма, блокирующего канат безопасности:• контроля положения рычага, соединенного с повителями:• контроля положения упора, предотвращающего опускание кабины. На лифтах, изготовленных по ГОСТ 33984.1. контролируют электрические устройства безопасности, указанные в ГОСТ 33984.1—2016 (приложение А). Электрические

устройства безопасности должны функционировать в соответствии с требованиями, установленными нормативной документацией. Электрические устройства безопасности должны быть включены в цепь безопасности (за исключением концевого выключателя, действующего в цепи главного тока электродвигателя) и при срабатывании размыкать цепь безопасности и предотвращать пуск электродвигателя главного привода или вызывать его остановку. При проверке функционирования контролируют электрические устройства безопасности, установленные на лифте и указанные в паспорте лифта.

**Е.4.2 Проверка функционирования устройств безопасности лифта при проведении частичного технического освидетельствования**

**Е.4.2.1** В случае замены ограничителя скорости лифта проводят:

- проверку наличия сертификата соответствия на ограничитель скорости в случаях, установленных ([1]. статья 6. пункт 2.7);
- проверку соответствия характеристик ограничителя скорости, указанных в паспорте лифта и в сертификате соответствия, фактически установленному оборудованию;
- визуальный контроль ограничителя скорости (в том числе шкива) на предмет отсутствия дефектов (трещин, сколов, коррозии и др.);
- проверку хрепления ограничителя скорости и его элементов;
- контроль величины скорости срабатывания ограничителя скорости, которая должна находиться в пределах, установленных ГОСТ 33984.1—2016 (подпункт 5.6.2.2.1);
- проверку способности приведения в действие ловителей;
- проверку срабатывания электрических устройств безопасности ограничителя скорости по ГОСТ 33984.1—2016 (подпункт 5.6.2.2.1.6. перечисление а) и. в случае необходимости, по ГОСТ 33984.1—2016 (подпункт 5.6.2.2.1.6.перечисление б);
- проверку соответствия указанных на табличке сведений установленным требованиям.

**Е.4.2.2** В случае замены замка двери шахты проводят:

- проверку наличия сертификата соответствия на замок двери шахты в случаях, установленных ([1]. статья 6. пункт 2.7);

29

**ГОСТ 34583—2019**

- проверку соответствия характеристик замка двери шахты, указанных в паспорте лифта и в сертификате соответствия, фактически установленному оборудованию;
- визуальный контроль замка двери шахты на предмет отсутствия дефектов (трещин, сколов, коррозии и др.);
- проверку крепления замка двери шахты и его элементов;
- проверку работы замка двери шахты;
- проверку возможности движения кабины только после перемещения запирающего элемента автоматического замка двери шахты не менее чем на 7 мм в ответную часть замка;
- проверку срабатывания электрического устройства безопасности автоматического замка по ГОСТ 33984.1—2016 (подпункт 5.3.9.1.1);
- проверку соответствия указанных на табличке сведений установленным требованиям.

**Е.4.2.3** В случае замены ловителей проводят:

- проверку наличия сертификата соответствия на ловители в случаях, установленных ([1]. статья 6. пункт 2.7);
- проверку соответствия характеристик ловителей, указанных в паспорте лифта и в сертификате соответствия, фактически установленному оборудованию;
- визуальный контроль ловителей на предмет отсутствия дефектов (трещин, сколов, коррозии и др.);
- проверку крепления ловителей, а также крепления рычага ловителей к механизму включения ловителей;
- проверку срабатывания ловителей, остановку и удержание на направляющих движущейся кабины (противовеса);
- проверку автоматического возврата ловителей в исходное положение после перемещения кабины (противовеса);
- проверку срабатывания электрического устройства безопасности ловителей по ГОСТ 33984.1—2016 (подпункт 5.6.2.1.5);
- проверку соответствия указанных на табличке сведений установленным требованиям.

Ловители, приводимые в действие от ограничителя скорости и устройства, срабатывающего от обрыва или слабины тяговых элементов, проверяют от каждого из этих устройств. Проверку функционирования ловителей проводят при движении кабины вниз с рабочей скоростью при нахождении в кабине груза, масса которого:

- превышает номинальную грузоподъемность лифта на 25 % для ловителей плавного торможения;
- равна номинальной грузоподъемности лифта для ловителей мгновенного действия (резкого торможения).

Ловители должны останавливать и удерживать на направляющих движущуюся вниз кабину. Проверку функционирования ловителей противовеса (уравновешивающего груза) проводят при движении противовеса (уравновешивающего груза) вниз с рабочей скоростью при незагруженной кабине. Ловители должны останавливать и удерживать на направляющих движущуюся вниз противовес (уравновешивающий груз).

**Е.4.2.4** В случае замены буфера проводят:

- проверку наличия сертификата соответствия на буфер в случаях, установленных ([1]. статья 6. пункт 2.7);
- проверку соответствия характеристик буфера, указанных в паспорте лифта и в сертификате соответствия, фактически установленному оборудованию;
- визуальный контроль буфера на предмет отсутствия дефектов (трещин, сколов, коррозии и др.);
- проверку крепления буфера и его элементов;
- измерение ускорения (замедления) кабины при посадке на буфер;
- проверку уровня масла в гидравлическом буфере;
- проверку возврата плунжера гидравлического буфера после снятия с него нагрузки;
- проверку срабатывания электрического устройства безопасности, контролирующего возврат гидравлического буфера в исходное состояние по ГОСТ 33984.1—2016 (подпункт 5.8.2.2.4);
- проверку соответствия указанных на табличке сведений установленным требованиям.

Проверку функционирования буфера проводят при опускании кабины (противовеса или

уравновешивающего устройства кабины) на соответствующий буфер. Проверку функционирования энергонакопительного буфера кабины проводят при движении кабины на рабочей скорости, с равномерно распределенным по полу кабины грузом, масса которого равна номинальной грузоподъемности лифта. Проверку функционирования энергорассеивающего буфера проводят с равномерно распределенным по полу кабины грузом, масса которого равна номинальной грузоподъемности лифта. Испытание проводят при движении кабины на рабочей скорости или на скорости, для которой был рассчитан ход буфера, в случае применения буфера с укороченным ходом. Буфер должен ограничивать перемещение кабины вниз. При этом среднее ускорение (замедление) кабины не должно превышать  $9.81 \text{ м/с}^2$ . Проверку функционирования энергонакопительного буфера, противовеса проводят при движении незагруженной кабины вверх с рабочей скоростью.

ГОСТ 34583—2019 Проверку функционирования энергорассеивающих буферов проводят при движении незагруженной кабины вверх на рабочей скорости или на скорости, для которой был рассчитан ход буфера, в случае применения буфера с укороченным ходом. Буфер должен ограничивать перемещение противовеса вниз. После проверки функционирования ловителей и буфера проводят визуальный контроль деталей кабины и противовеса (уравновешивающего устройства кабины), ловителей и буфера. Повреждения и остаточная деформация металлоконструкций, несущих элементов кабины, тяговых элементов, деталей подвески (опоры) кабины, противовеса (уравновешивающего устройства кабины), ловителей, буфера (буферов), опор буфера (при наличии) после проведения испытания не допускаются. Е.4.2.5 В случае замены разрывного клапана на лифте с гидравлическим приводом проводят: • проверку наличия сертификата соответствия на замененный разрывной клапан; • проверку соответствия сведений о разрывном клапане, указанных в паспорте гафта и в сертификате соответствия фактически установленному разрывному клапану; • проверку крепления разрывного клапана; • визуальный контроль замененного разрывного клапана. Проверку функционирования разрывного клапана проводят при движении кабины вниз с грузом, масса которого соответствует номинальной грузоподъемности лифта на скорости, необходимой для срабатывания разрывного клапана. При проверке функционирования груз должен быть равномерно распределен по полу кабины лифта. Разрывной клапан должен остановить кабину лифта и удерживать ее в неподвижном состоянии. При проверке функционирования проводят: • измерение скорости движения кабины в момент срабатывания разрывного клапана; • измерение ускорения (замедления) кабины лифта при ее остановке разрывным клапаном. Разрывной клапан должен сработать не позже момента увеличения скорости движения кабины вниз на величину, на  $0.3 \text{ м/с}$  превышающую номинальную скорость. Величина среднего ускорения (замедления) кабины при ее остановке разрывным клапаном не должна превышать  $9.81 \text{ м/с}^2$ . На лифтах с несколькими гидроцилиндрами, с установленными на них отдельными разрывными клапанами, соединенными друг с другом для одновременного закрывания, после срабатывания разрывных клапанов проводят проверку наклона пола кабины. Не допускается превышение более чем на  $5\%$  наклона пола кабины от его нормального положения